

Fehlercodes gängiger Hersteller

Die häufigsten Anzeigen – und was sie meistens bedeuten

Diese Checkliste hilft Ihnen, die Lage richtig einzuschätzen, bevor der Fachbetrieb eintrifft.

Hersteller	Code	Häufige Bedeutung
Vaillant	F.22	Wassermangel – Anlagendruck zu gering
Vaillant	F.28	Zündung beim Start fehlgeschlagen
Vaillant	F.29	Flamme im Betrieb erloschen
Vaillant	F.75	Pumpe / Drucksensor: kein Drucksprung erkannt
Buderus	6A	Keine Flammenbildung
Buderus	H07	Wasserdruck zu niedrig
Junkers / Bosch	EA	Keine Flammenbildung
Junkers / Bosch	E9	Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst
Wolf	4	Keine Flammenbildung
Wolf	5	Flammenausfall im Betrieb
Viessmann	F4	Kein Flammensignal

Codes variieren je nach Gerätegeneration. Maßgeblich ist die Anleitung Ihres Geräts. Nennen Sie uns den Code am Telefon – wir ordnen ihn ein.

Heizungsnotdienst · 24/7 erreichbar

01579 2829778

49 € inkl. MwSt.

Anfahrt & Ersteinschätzung
entfällt bei Auftragsvergabe

Heizungs-Notruf24 ist ein Service der Hausi24 GmbH, Graf-Beust-Allee 29, 45141 Essen. Wir vermitteln geprüfte, unabhängige Heizungsfachbetriebe. Angaben ohne Gewähr; maßgeblich ist die Anleitung Ihres Geräts.