

Gastherme zeigt eine Störung

Entstörtaste, Zündung, Abgas – was Sie prüfen dürfen

Diese Checkliste hilft Ihnen, die Lage richtig einzuschätzen, bevor der Fachbetrieb eintrifft.

Was Sie selbst prüfen dürfen

- **Gashahn:** Der Griff unter der Therme steht parallel zur Leitung = offen.
- **Druck:** Liegt er unter 1 bar, Wasser über den Füllhahn langsam nachfüllen.
- **Entstören:** Die Entstörtaste einmal drücken. Kommt die Störung wieder, nicht weiter probieren.
- **Abgas:** Ist die Abgasführung außen frei (Schnee, Vogelnest)?

Gasgeruch? Sofort das Haus verlassen, keine Schalter betätigen, kein Telefon im Haus benutzen. Von draußen den Notruf des Gasnetzbetreibers oder die 112 anrufen.

Typische Ursachen im Überblick

- Zündung schlägt fehl: Zündelektrode, Ionisationsfühler, Gasdruck
- Flamme erlischt im Betrieb: Abgasweg, Luftzufuhr, Sensorik
- Therme taktet ständig: Einstellung, Pumpe, zu hohe Leistung
- Übertemperatur: fehlender Umlauf, Luft im System

Arbeiten an Gasleitungen und Brenner sind ausschließlich Fachbetrieben erlaubt.

Heizungsnotdienst · 24/7 erreichbar

01579 2829778

49 € inkl. MwSt.

Anfahrt & Ersteinschätzung
entfällt bei Auftragsvergabe

Heizungs-Notruf24 ist ein Service der Hausi24 GmbH, Graf-Beust-Allee 29, 45141 Essen. Wir vermitteln geprüfte, unabhängige Heizungsfachbetriebe. Angaben ohne Gewähr; maßgeblich ist die Anleitung Ihres Geräts.