

Heizungsdruck & Entlüften

Richtiger Anlagendruck, Wasser nachfüllen, Heizkörper entlüften

Kurz und praktisch: Was Sie jetzt prüfen dürfen – und wann Sie besser direkt anrufen.

Der richtige Anlagendruck

- Einfamilienhaus: im kalten Zustand meist **1,0 bis 2,0 bar**
- Mehrfamilienhaus: je nach Gebäudehöhe höher – Sollwert steht am Manometer oder in der Anleitung
- Über 2,5 bar: Das Sicherheitsventil kann auslösen – Fachbetrieb rufen

Wasser nachfüllen – so geht es

- Heizung ausschalten und abkühlen lassen
- Füllschlauch zuerst mit Wasser füllen, dann am Füllhahn anschließen (keine Luft einbringen)
- Langsam öffnen, Manometer beobachten, bei Sollwert schließen

Heizkörper entlüften

- Umwälzpumpe kurz ausschalten, Entlüftungsschlüssel und Tuch bereithalten
- Ventil öffnen, bis Wasser ohne Luft austritt, wieder schließen
- Danach den Druck erneut prüfen und ggf. nachfüllen

Druck fällt immer wieder ab? Dann verliert die Anlage Wasser – Leck, Ausdehnungsgefäß oder Sicherheitsventil. Das gehört in Fachhände.

Heizungsnotdienst · 24/7 erreichbar

01579 2829778

49 € inkl. MwSt.

Anfahrt & Ersteinschätzung
entfällt bei Auftragsvergabe

Heizungs-Notruf24 ist ein Service der Hausi24 GmbH, Graf-Beust-Allee 29, 45141 Essen. Wir vermitteln geprüfte, unabhängige Heizungsfachbetriebe. Angaben ohne Gewähr; maßgeblich ist die Anleitung Ihres Geräts.